

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор филиала «Владимирский»
ПАО «Т Плюс»



Р.Н. Сорокин

« » 202_ год

**Отчет о выполнении Соглашения об исполнении схемы теплоснабжения города Иванова
в зоне деятельности ЕТО – ПАО «Т Плюс»
за 2024 год**

Содержание

1. Общие сведения о выполнении обязательств, включенных в Соглашение об исполнении схемы теплоснабжения
2. Сведения о выполнении ЕТО мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения, указанных для ЕТО в Схеме теплоснабжения
3. Сведения о достижении ЕТО целевых показателей, указанных для ЕТО в Схеме теплоснабжения
4. Сведения о выполнении ЕТО правил определения (дифференциации и индексации) цены на тепловую энергию в границах предельного уровня цены на тепловую энергию, установленных Соглашением об исполнении схемы теплоснабжения
5. Сведения о выполнении отдельных обязательств ЕТО, включенных в Соглашение об исполнении схемы теплоснабжения
6. Сведения о выполнении обязательств органа местного самоуправления, включенных в Соглашение об исполнении схемы теплоснабжения
7. Контактная информация

1. Общие сведения о выполнении обязательств, включенных в Соглашение об исполнении схемы теплоснабжения

1.1. Руководствуясь положениями Федерального закона № 190-ФЗ «О теплоснабжении» от 27.07.2010, распоряжением Правительства Российской Федерации №3127-р от 02.11.2021 Администрация города Иванова (далее – орган местного самоуправления) и Единая теплоснабжающая организация – ПАО «Т Плюс» (далее – ЕТО) заключили Соглашение об исполнении схемы теплоснабжения города Иванова №6/н от 31.03.2022 года (далее – Соглашение) на срок действия по 31.12.2035 года, которое размещено на официальных сайтах ЕТО и органа местного самоуправления (с учетом Дополнительного соглашения №1 от 28.11.2022г. к Соглашению об исполнении схемы теплоснабжения города Иванова № 6/н от 31.03.2022 г. и Дополнительного соглашения №2 от 07.02.2023г. к Соглашению об исполнении схемы теплоснабжения города Иванова № 6/н от 31.03.2022 г., Дополнительного соглашения №3 от 22.03.2024г. к Соглашению).

1.2. Соглашение распространяется исключительно на деятельность ЕТО в границах зоны ее деятельности, которые определяются границами систем теплоснабжения в соответствии с Постановлением Администрации города Иванова №761 от 25.06.2021 «О присвоении статуса единой теплоснабжающей организации на территории города Иванова», а также Схемой теплоснабжения муниципального образования «город Иваново», утвержденной Постановлением администрации города Иванова от 04.07.2024 №1312 «Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения города Иванова» (далее – Схема теплоснабжения).

1.3. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 26.01.2023г. № 110 «О стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования тарифов в сфере теплоснабжения» настоящий Отчет содержит сведения о достижении ЕТО целевых показателей исполнения Схемы теплоснабжения и выполнении сторонами Соглашения обязательств, включенных в Соглашение.

1.4. Сведения о достижении ЕТО целевых показателей исполнения Схемы теплоснабжения и выполнении ЕТО обязательств, включенных в Соглашение, содержатся в следующих разделах настоящего Отчета:

№ пункта Соглашения	Обязательство ЕТО	Раздел Отчета, в котором указаны сведения о выполнении
2.1.1	выполнять мероприятия по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, принадлежащих ей на праве собственности или ином предусмотренном законом основании, в соответствии с перечнем мероприятий, указанных для нее в Схеме теплоснабжения	раздел 2 настоящего Отчета
2.1.2	обеспечивать достижение определенных для нее в Схеме теплоснабжения Целевых показателей реализации Схемы теплоснабжения	раздел 3 настоящего Отчета
2.1.3	нести ответственность в соответствии с разделом 5 Соглашения за невыполнение или ненадлежащее исполнение мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации принадлежащих ей на праве собственности или ином предусмотренном законом основании объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения, определенных для нее в Схеме теплоснабжения	раздел 2 настоящего Отчета
2.1.4	предоставлять обеспечение исполнения обязательств в порядке и в сроки, установленные разделом 4 Соглашения	раздел 5 настоящего Отчета
2.1.5	участвовать в распределении имущественных прав на строящиеся, реконструируемые и (или) модернизируемые	раздел 5 настоящего Отчета

№ пункта Соглашения	Обязательство ЕТО	Раздел Отчета, в котором указаны сведения о выполнении
	объекты системы теплоснабжения в соответствии с разделом 3 Соглашения	
2.1.6.	при заключении договоров с потребителями, а также при формировании предложений о цене на тепловую энергию (мощность) обеспечивать, чтобы цена на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, определяемая с учетом положений Соглашения, не превышала величину предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), утвержденного органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) для соответствующей группы потребителей	раздел 4 настоящего Отчета
2.1.7	при заключении договоров с потребителями (за исключением отдельных категорий потребителей, указанных в пункте 2.2.5 Соглашения, а также в Стандарте качества обслуживания потребителей, принимаемом Единой теплоснабжающей организацией в установленном порядке), при направлении указанным потребителям предложений о заключении договоров теплоснабжения, а также при формировании предложений о цене на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, предусматривать правила определения (дифференциации и индексации) цены на тепловую энергию (мощность), указанные в пунктах 2.1.7.1-2.1.7.4 Соглашения	раздел 4 настоящего Отчета
2.1.7.1, 2.1.7.1.3	В случае окончания переходного периода в 1 п.г.2022. с 01.12.2022 г. цена на тепловую энергию (мощность) определяется путем индексации цены на тепловую энергию (мощность) предшествующего периода на значение индекса совокупного платежа граждан на коммунальные услуги на условиях и с периодичностью (включая дату начала его применения), определенное на соответствующий календарный год в актуальном Прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации, одобренном Правительством Российской Федерации (далее - Прогноз), увеличенное на 2 процентных пункта, с учетом соблюдения положений пункта 2.1.6 Соглашения.	раздел 4 настоящего Отчета
2.1.7.3	если после даты окончания переходного периода происходит смена собственности или законного владения объектов владения источников тепловой энергии и (или) объектов тепловых сетей, то в отношении потребителей, которые присоединены к данным источникам тепловой энергии и (или) тепловым сетям и которым данные источники тепловой энергии и (или) тепловые сети до указанного случая (события) не принадлежали на законном основании, применяются условия о цене на тепловую энергию в соответствии с пунктами 2.1.7.1-2.1.7.2. Соглашения, исходя из схемы подключения в системе теплоснабжения и группы потребителей, к которой относились данные потребители до смены владельца источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей	раздел 4 настоящего Отчета
2.1.7.4	в случае изменения границы зоны (зон) деятельности Единой теплоснабжающей организации, Единая теплоснабжающая организация принимает на себя обязательство при направлении потребителям, подключенным к зоне (зонам) ее деятельности вследствие изменения границы указанной зоны (зон) деятельности, предложений о заключении договоров теплоснабжения предусматривать условия о поставке тепловой	раздел 4 настоящего Отчета

№ пункта Соглашения	Обязательство ЕТО	Раздел Отчета, в котором указаны сведения о выполнении
	энергии по цене, не превышающей цену на тепловую энергию (мощность), определенную для таких потребителей по договорам теплоснабжения, заключенным с теплоснабжающей организацией, которой ранее был присвоен статус единой теплоснабжающей организации в отношении указанной зоны (зон) деятельности до изменения ее границ, с учетом положений соглашения об исполнении схемы теплоснабжения, заключенного такой теплоснабжающей организацией. При отсутствии заключенного договора теплоснабжения между потребителем и такой теплоснабжающей организацией и/или при отсутствии соглашения об исполнении схемы теплоснабжения, заключенного такой организацией, Единая теплоснабжающая организация вправе руководствоваться пунктами 2.1.7.1 – 2.1.7.2 настоящего Соглашения исходя из тарифов (цен) на тепловую энергию (мощность), утвержденных в отношении указанных потребителей на дату, предшествующую дате окончания переходного периода, действующих до изменения границы зоны (зон) деятельности Единой теплоснабжающей организации, и утвержденных в отношении такой теплоснабжающей организации (индикативного) предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) и графика поэтапного равномерного доведения предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) до индикативного предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), а при их отсутствии – исходя из (индикативного) предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) и графика поэтапного равномерного доведения предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) до индикативного предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), утвержденных/утверждаемых в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 15.12.2017 №1562 в отношении Единой теплоснабжающей организации	
2.1.8	ежегодно публиковать отчетную информацию о выполнении Соглашения в порядке и сроки, установленные Правительством Российской Федерации	раздел 5 настоящего Отчета
2.1.9	поддерживать в исправном состоянии принадлежащие Единой теплоснабжающей организации на праве собственности или ином законном основании источники тепловой энергии и тепловые сети	раздел 5 настоящего Отчета

1.5. Сведения о выполнении органом местного самоуправления обязательств, включенных в Соглашение, содержатся в Разделе 6 настоящего Отчета.

1.6. Настоящий Отчет размещен на официальных сайтах ЕТО и органа местного самоуправления.

2. Сведения о выполнении ЕТО мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения, указанных для ЕТО в Схеме теплоснабжения

В соответствии с пунктом 2.1.1 Соглашения ЕТО обязана выполнять мероприятия по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, принадлежащих ей на

праве собственности или ином предусмотренном законом основании, в соответствии с перечнем мероприятий и в сроки, указанных для нее в Схеме теплоснабжения.

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения на 2024 год, определенный для ПАО «Т Плюс», указан в Главе 16 «Реестр мероприятий схемы теплоснабжения» Обосновывающих материалов к Схеме теплоснабжения.

Мероприятия и этапы, указанные в Таблице 1.1, выполнены ПАО «Т Плюс» в объемах, запланированных на 2024 год.

Таблица 1.1

№ п/п	Шифр	Наименование мероприятия по строительству, реконструкции	Статус выполнения мероприятия
Инвестиционные мероприятия по тепловым сетям			
1.	001.02.02.001	Строительство тепловой сети для обеспечения возможности переключения потреби телей ООО "Теп лоснаб" на котель ную, расположен ную по адресу г.Иваново, ул.Окуловой, д. 74Б	Выполнено
2.	001.02.03.006	Техническое перевооружение магистральной тепловой сети Д62-Д62/2 ул. Станкостроителей	Выполнено
3.	001.02.03.012	Модернизация магистральной тепловой сети В55-В57 ул. Жиделева	Выполнено
4.	001.02.03.013	Модернизация магистральной тепловой сети В28-А102 ул. Театральная	Выполнено
5.	001.02.03.014	Модернизация магистральной тепловой сети Д19.2-Д20 Кохомское шоссе	Выполнено
6.	001.02.03.015	Модернизация магистральной тепловой сети Д54-Д55 пр. Строителей	Выполнено
7.	001.02.03.016	Модернизация магистральной тепловой сети Д74-Д75 ул. Любимова	Выполнено
8.	001.02.03.018	Модернизация магистральной тепловой сети Д49-Д50 пр. Строителей	Выполнено
9.	001.02.03.025	Модернизация магистральной тепловой сети С8-С9 ул. Колотилова	Выполнено
10.	001.02.03.028	Модернизация магистральной тепловой сети С9-С10 ул. 3-го Интернационал	Выполнено
11.	001.02.03.032	Модернизация магистральной тепловой сети от А-91 до А-95 ул. Советская	Выполнено
12.	001.02.03.041	Модернизация магистральной тепловой сети С-17 до С-17.02 пр. Шереметевский	Выполнено
13.	001.02.03.046	Модернизация магистральной тепловой сети Д56-Д58 пр. строителей	Выполнено
14.	001.02.03.051	Модернизация магистральной тепловой сети В1-В2 ул. Стрелковая	Выполнено
15.	001.02.03.072	Модернизация участка тепловой сети от ТК 11А до мкр. Московский, 9	Выполнено
16.	001.02.03.073	Модернизация участка тепловой сети от ТК 6 до ТК 7 мкр. Москов ский, 6	Выполнено
17.	001.02.03.074	Модернизация участка тепловой сети от ТК 12 до мкр. Московский, 13	Выполнено
18.	001.02.03.075	Модернизация участка тепловой сети от ТК 17 до мкр. Московский, 14	Выполнено

№ п/п	Шифр	Наименование мероприятия по строительству, реконструкции	Статус выполнения мероприятия
19.	001.02.03.076	Модернизация участка тепловой сети от ТК 17 до ТК 18 мкр. Мос ковский, 14-15	Выполнено
20.	001.02.03.077	Модернизация участка тепловой сети от ТК 13 до ТК 16 мкр. Мос ковский, 14	Выполнено
21.	001.02.03.078	Модернизация участка тепловой сети от ТК 12 до ТК 13 мкр. Мос ковский, 13-14	Выполнено
22.	001.02.03.079	Модернизация участка тепловой сети от ТК 13 до ТК 14 мкр. Мос ковский, 11	Выполнено
23.	001.02.03.080	Модернизация участка тепловой сети от ТК 14 до ТК 15 мкр. Мос ковский, 12	Выполнено
24.	001.02.03.084	Техническое пере вооружение тепло вой сети от ТК 20 до Московский мкр., д.17(левый/правый)	Выполнено
25.	001.02.03.085	Модернизация участка тепловой сети от ТК 6 до ТК11А, Москов ский мкр	Выполнено
26.	001.02.03.086	Модернизация участка тепловой сети от ТК 11А до ТК12, Московский мкр	Выполнено
27.	001.02.03.087	Модернизация участка тепловой сети от ТК 15 до ТК20, Московский мкр	Выполнено
28.	001.02.03.088	Оснащение объектов ИвТС системами ОПС (6 объектов)	Выполнено
Инвестиционные мероприятия по источникам тепловой энергии			
29.	001.01.01.001	Строительство новой БМК для жилой зоны существующей котельной № 42 ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (2023 год - ПИР, 2024-2025 год - СМР)	Выполнено
30.	001.01.03.002	ИвТЭЦ-2. Реконструкция ИвТЭЦ-2 со строительством водогрейной котельной	Выполнено
31.	001.01.03.008	ИвТЭЦ-3. Модернизация электролизной установки ИвТЭЦ-3	Не выполнено Реализация мероприятия перенесена на более поздний период (получено согласование Администрации г.Иваново, письмо от 16.10.2024 №8-02-01-17-2195)
32.	001.01.03.011	ИвТЭЦ-3. Модернизация кровли ГК и фонаря ИвТЭЦ-3	Выполнено
33.	001.01.03.059	ИвТЭЦ-3. Техническое перевооружение ка №4 КВГМ-100	Выполнено
34.	001.01.03.101	Реконструкция котельной по адресу г. Иваново, ул. Окуловой, 74Б	Выполнено
35.	001.01.05.001	ИвТЭЦ-3. Получение лицензии на пользование недрами	Выполнено
36.	001.01.05.002	ИвТЭЦ-3. Приобретение оборудования не требующего монтажа	Выполнено

В связи с выполнением мероприятий и этапов по строительству, реконструкции и (или) модернизации принадлежащих ЕТО на праве собственности или ином предусмотренном законом основании объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения, определенных для ЕТО Схеме

теплоснабжения, не возникло оснований для реализации ответственности ЕТО за невыполнение или ненадлежащее исполнение указанных мероприятий согласно пункту 2.1.3 Соглашения.

Кроме того ПАО «Т Плюс» выполнены в 2024 году дополнительные мероприятия, сверх обязательств, предусмотренных Схемой теплоснабжения, в том числе:

№ п/п	Дополнительные мероприятия сверх обязательств, предусмотренных Схемой теплоснабжения	Статус выполнения мероприятия
Инвестиционные мероприятия по источникам тепловой энергии		
1.	Тех.перев-ние БНС ТЭЦ-2	Выполнено
2.	ТПИР ТП-87 №4 ИВТЭЦ-3	Выполнено

Выполнение указанных мероприятий позволит повысить качество и надежность теплоснабжения.

В таблице 1.2. справочно представлены полученные от теплоснабжающих и теплосетевых организаций, находящихся в зоне ЕТО №1 ПАО «Т Плюс», сведения о выполнении ими мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения на 2024 год указанных в Главе 16 «Реестр мероприятий схемы теплоснабжения» Обосновывающих материалов к Схеме теплоснабжения.

Таблица 1.2

№ п/п	Шифр	Наименование мероприятия по строительству, реконструкции	Наименование компании	Статус выполнения мероприятия
Инвестиционные мероприятия по источникам тепловой энергии				
1.	ТСО.01.03.027	Реконструкции основного генерирующего оборудования котельная №19	АО «ИвГТЭ»	Не выполнено. Срок реализации мероприятия перенесен на период 2025-2027г.г. Письмо ООО «ИвГТЭ» от 31.03.2025 № 08-04-01-665
Инвестиционные мероприятия по тепловым сетям				
2.	001.02.03.102	Реконструкция теплотрассы от В-105.01 до дома 1 по улице Серафимовича (4 трубы)	АО «ИвГТЭ»	Выполнено
3.	001.02.03.103	Реконструкция участка тепловой сети от ТК18 до дома 2а по улице Лебедева -Кумача (гараж)	АО «ИвГТЭ»	Выполнено
4.	001.02.03.104	Реконструкция участка тепловой сети от ТК19 до дома 2а по улице Лебедева -Кумача (ЭОП)	АО «ИвГТЭ»	Выполнено
5.	001.02.03.105	Реконструкция участка тепловой сети от ТК20 до дома 1 по улице Серафимовича (мебельный магазин)	АО «ИвГТЭ»	Выполнено
6.	001.02.03.106	Реконструкция теплотрассы от дома 14А по улице Революционной до ТК17	АО «ИвГТЭ»	Выполнено
7.	001.02.03.107	Реконструкция теплотрассы от тепловой камеры 1 до д. 74 по улице Окуловой	АО «ИвГТЭ»	Выполнено
8.	001.02.03.108	Реконструкция участка тепловой сети от ТК -24 до дома 4 по 1 -му Минскому переулку	АО «ИвГТЭ»	Выполнено

№ п/п	Шифр	Наименование мероприятия по строительству, реконструкции	Наименование компании	Статус выполнения мероприятия
9.	001.02.03.109	Реконструкция теплотрассы от ДЗ9 до дома 24 по улице Панина	АО «ИвГТЭ»	Выполнено
10.	001.02.03.110	Реконструкция теплотрассы от тепловой камеры К-5 до узла ул. Смирнова, 105	АО «ИвГТЭ»	Выполнено
11.	001.02.03.157	Капитальный ремонт тепловой сети по адресу - от тепловой камеры К1Т027 до жилых домов 13 и 13А, расположенных по адресу: город Иваново, улица Сосновая (диаметр 89мм, 76мм, 57мм)	АО «ИвГТЭ»	Не выполнено в виду приостановки Департаментом ЖКХ Ивановской области контрактации по мероприятиям Региональных программ до принятия проекта федерального закона «О федеральном бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» Государственной Думой Федерального Собрания РФ. Выполнение мероприятий планировалось за счет средств АО «ИвГТЭ» с последующей компенсацией в рамках Региональной программы по модернизации систем коммунальной инфраструктуры. (Письмо администрации г.Иванова от 24.04.2025 № 01-12-336)
12.	001.02.03.158	Капитальный ремонт тепловой сети по адресу - Микрорайон 30, дом 2 (от теплового ввода дома 2 в Микрорайоне 30 через подвальное помещение до стены в сторону дома 29 по проспекту Строителей) (диаметр 89 мм, 76 мм)	АО «ИвГТЭ»	
13.	001.02.03.159	Капитальный ремонт тепловой сети по адресу - участок тепловой сети от ТК 7 до ТК 8 по улице Рабфаковская	АО «ИвГТЭ»	
14.	001.02.03.160	Капитальный ремонт тепловой сети по адресу - от теплового ввода дома 39А по улице Свободы через подвальное помещение до стены в сторону дома 39Б по улице Свободы	АО «ИвГТЭ»	
15.	001.02.03.161	Капитальный ремонт тепловой сети по адресу - от дома 8/10 по улице 2-й Торфмаша до дома 6 по проезду Торфмаша	АО «ИвГТЭ»	
16.	001.02.03.162	Капитальный ремонт сети теплоснабжения города Иваново по адресу от границы раздела -забор ЗЧМ (Т035) до Т035/1 до д.№7 по ул. Павла Большевикова (диаметр 89)	АО «ИвГТЭ»	
17.	001.02.03.163	Капитальный ремонт сети теплоснабжения города Иваново по адресу от стены д.55 по ул.2-я Лагерная до стены д.57 по ул.2-я Лагерная (диаметр 108)	АО «ИвГТЭ»	
18.	001.02.03.164	Капитальный ремонт сети теплоснабжения города Иваново по адресу от Т035022 до стены д.№2 по ул.Л2-я Санаторная (диаметр 76)	АО «ИвГТЭ»	
19.	001.02.03.165	Капитальный ремонт сети теплоснабжения города Иваново по адресу от Т035024 до Т035026 (диаметр 108)	АО «ИвГТЭ»	
20.	001.02.03.166	Капитальный ремонт сети теплоснабжения города Иваново по адресу от Т035025 до Т035027 (диаметр 76)	АО «ИвГТЭ»	
21.	001.02.03.167	Капитальный ремонт сети теплоснабжения города Иваново по адресу от Т035030 до стены д.№21 по ул.Маршала Жаворонкова (диаметр 57)	АО «ИвГТЭ»	
22.	001.02.03.168	Капитальный ремонт сети теплоснабжения города Иваново по адресу от Т035031 до д.19 по ул.Маршала Жаворонкова (диаметр 57)	АО «ИвГТЭ»	
23.	001.02.03.169	Капитальный ремонт сети теплоснабжения города Иваново по адресу от Т035032 до стены д.№17 по ул.Маршала Жаворонкова (диаметр 57)	АО «ИвГТЭ»	
24.	001.02.03.170	Капитальный ремонт сети теплоснабжения города Иваново по адресу от Т035032 до Т035033 до Т035035 до д.18 по ул.10-я Санаторная (диаметр 89)	АО «ИвГТЭ»	
25.	001.02.03.171	Капитальный ремонт сети теплоснабжения города Иваново по адресу от Т035032 до Т035033 до Т035035 до д.18 по ул.10-я Санаторная (диаметр 57)	АО «ИвГТЭ»	
26.	001.02.03.172	Капитальный ремонт сети теплоснабжения города Иваново по адресу от Т035033 до стены д.№42 по ул.2-я Лагерная (диаметр 57)	АО «ИвГТЭ»	
27.	001.02.03.173	Капитальный ремонт сети теплоснабжения города Иваново по адресу от Т035035 до стены д.№16 по ул.10-я Санаторная (диаметр 57)	АО «ИвГТЭ»	
28.	001.02.03.174	Капитальный ремонт сети теплоснабжения города Иваново по адресу от Т035038 до д.22 по ул.10-я Санаторная (диаметр 57)	АО «ИвГТЭ»	

№ п/п	Шифр	Наименование мероприятия по строительству, реконструкции	Наименование компании	Статус выполнения мероприятия
29.	001.02.03.175	Капитальный ремонт сети теплоснабжения города Иванова по адресу от Т035041 до д.23 по ул.Маршала Жаворонкова (диаметр 57)	АО «ИвГТЭ»	Не выполнено в виду приостановки Департаментом ЖКХ Ивановской области контракта по мероприятиям Региональных программ до принятия проекта федерального закона «О федеральном бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» Государственной Думой Федерального Собрания РФ. Выполнение мероприятий планировалось за счет средств АО «ИвГТЭ» с последующей компенсацией в рамках Региональной программы по модернизации систем коммунальной инфраструктуры. (Письмо администрации г.Иванова от 24.04.2025 № 01- 12-336)
30.	001.02.03.176	Капитальный ремонт сети теплоснабжения города Иванова по адресу от Т035041 до д.25 по ул.Маршала Жаворонкова (диаметр 57)	АО «ИвГТЭ»	
31.	001.02.03.177	Капитальный ремонт сети теплоснабжения города Иванова по адресу от Т035047 до Т035048 (диаметр 108)	АО «ИвГТЭ»	
32.	001.02.03.178	Капитальный ремонт сети теплоснабжения города Иванова по адресу от Т035048 до д.28 по ул.2-я Лагерная (диаметр 108)	АО «ИвГТЭ»	
33.	001.02.03.179	Капитальный ремонт сети теплоснабжения города Иванова по адресу от Т035050 до Т035052 (диаметр 57, 40, 32)	АО «ИвГТЭ»	
34.	001.02.03.180	Капитальный ремонт сети теплоснабжения города Иванова по адресу от Т035050 до Т035053 (диаметр 108, 57, 40)	АО «ИвГТЭ»	
35.	001.02.03.181	Капитальный ремонт сети теплоснабжения города Иванова по адресу от Т035051 до д.1 по ул.Маршала Жаворонкова (Детск./дом) (диаметр 76, 25)	АО «ИвГТЭ»	
36.	001.02.03.182	Капитальный ремонт сети теплоснабжения города Иванова по адресу от Т035052 до д.3 по ул.Маршала Жаворонкова (Школа-интернат-баня) (диаметр 40, 25)	АО «ИвГТЭ»	
37.	001.02.03.183	Капитальный ремонт сети теплоснабжения города Иванова по адресу от Т035053 до Ш35053 (диаметр 108, 76, 40)	АО «ИвГТЭ»	
38.	001.02.03.184	Капитальный ремонт сети теплоснабжения города Иванова по адресу от Т035053 до д.3 по ул.Маршала Жаворонкова (прачечная) (диаметр 108, 89, 76, 40)	АО «ИвГТЭ»	
39.	001.02.03.185	Капитальный ремонт сети теплоснабжения города Иванова по адресу от Т035053 до д.1 по ул.Маршала Жаворонкова (детский дом- баня,прачечная) (диаметр 45, 32)	АО «ИвГТЭ»	
40.	001.02.03.186	Капитальный ремонт сети теплоснабжения города Иванова по адресу от Т035055 до д.3 по 32.ул.Маршала Жаворонкова (школа-интернат- мас33.терские) (диаметр 40)	АО «ИвГТЭ»	
41.	001.02.03.187	Капитальный ремонт сети теплоснабжения города Иванова по адресу от ТА035003 до д.5 по ул.Маршала Жаворонкова (школа №41-старший корпус) (диаметр 89)	АО «ИвГТЭ»	
42.	001.02.03.188	Капитальный ремонт сети теплоснабжения города Иванова по адресу от ТА035005 до д.11а по ул.Маршала Жаворонкова (ДОУ №67) (диаметр 25, 89, 57)	АО «ИвГТЭ»	
43.	001.02.03.189	Капитальный ремонт сети теплоснабжения города Иванова по адресу от ТА035006 до д.11а по ул.Маршала Жаворонкова (ДОУ №67- овощехранилище)	АО «ИвГТЭ»	
44.	001.02.03.190	Капитальный ремонт тепловой сети по адресу - от теплого ввода домов 9-11 по переулку Аптечному через подвальное помещение до помещения, в котором расположен элеваторный узел дома 1/2 по переулку Степанова	АО «ИвГТЭ»	
45.	001.02.03.191	Капитальный ремонт тепловой сети по адресу - Теплотрасса от ТК 4 до д.2А по ул. Суздальская	АО «ИвГТЭ»	
46.	001.02.03.192	Капитальный ремонт тепловой сети по адресу - участок теплотрассы от тепловой камеры Д.44.01 до дома 6 по 30 Микрорайон	АО «ИвГТЭ»	
47.	001.02.03.193	Капитальный ремонт тепловой сети по адресу - Тепловые сети к жилым домам ,второй этап 1-й очереди (от ТК КИП 109 до жилых домов по ул .Рабфаковская)	АО «ИвГТЭ»	

№ п/п	Шифр	Наименование мероприятия по строительству, реконструкции	Наименование компании	Статус выполнения мероприятия
48.	001.02.03.194	Капитальный ремонт тепловой сети по адресу - Тепловые сети к жилым домам 2 очередь (от забора ОАО "КИП" до ТК-2 (КИП200)	АО «ИвГТЭ»	Не выполнено в виду приостановки Департаментом ЖКХ Ивановской области контракта по мероприятиям Региональных программ до принятия проекта федерального закона «О федеральном бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» Государственной Думой Федерального Собрания РФ. Выполнение мероприятий планировалось за счет средств АО «ИвГТЭ» с последующей компенсацией в рамках Региональной программы по модернизации систем коммунальной инфраструктуры. (Письмо администрации г.Иванова от 24.04.2025 № 01- 12-336)
49.	001.02.03.195	Капитальный ремонт тепловой сети по адресу - Тепловая сеть от тепловой камеры А 100.07 до дома 28А по ул. Степанова	АО «ИвГТЭ»	
50.	001.02.03.196	Капитальный ремонт тепловой сети по адресу - Тепловая сеть от тепловой камеры А-2.91 до врезки на дом 50 по улице Колотилова	АО «ИвГТЭ»	
51.	001.02.03.197	Капитальный ремонт тепловой сети по адресу - Участок тепловых сетей от наружной стены дома 17 по улице Фрунзе до точки врезки а-72.127 (диаметр 108 мм, 57мм)	АО «ИвГТЭ»	
52.	001.02.03.198	Капитальный ремонт тепловой сети по адресу - Участок тепловых сетей от точки врезки а-72.127 до дома 15/2 по улице Фрунзе	АО «ИвГТЭ»	
53.	001.02.03.199	Капитальный ремонт тепловой сети по адресу - Участок тепловых сетей от точки врезки а-72.127 до дома 4 по проезду Торфмаша	АО «ИвГТЭ»	
54.	001.02.03.200	Капитальный ремонт тепловой сети по адресу - Участок тепловых сетей от здания 32 до здания 34 по улице 10 Августа	АО «ИвГТЭ»	
55.	001.02.03.201	Капитальный ремонт тепловой сети по адресу - Участок тепловых сетей, проходящий под зданием 9/21 по улице Калинина	АО «ИвГТЭ»	
56.	001.02.03.202	Капитальный ремонт тепловой сети по адресу - Теплотрасса от ТК-1 до ввода в д.№58 ул.Рыбинская	АО «ИвГТЭ»	
57.	001.02.03.203	Капитальный ремонт тепловой сети по адресу - Теплотрасса от ТК-18 до ввода в д.№4а по ул.Шошина	АО «ИвГТЭ»	
58.	001.02.03.204	Капитальный ремонт тепловой сети по адресу - Теплотрасса от ТК-22 до ввода в д.№9а по ул.Сосновая	АО «ИвГТЭ»	
59.	001.02.03.205	Капитальный ремонт тепловой сети по адресу - Теплотрасса от А72.05 до д.4а по ул.Кольчугинской	АО «ИвГТЭ»	
60.	001.02.03.206	Капитальный ремонт тепловой сети по адресу - Участок теплотрассы от Д127 до д.53 по ул. 1-я Полевая	АО «ИвГТЭ»	
61.	001.02.03.207	Капитальный ремонт тепловой сети по адресу - от ТК ТОЗЗОЗ3 до наружной стены дома 26А по ул. Авдотьиной	АО «ИвГТЭ»	
62.	001.02.03.208	Капитальный ремонт тепловой сети по адресу - от ТК D-41.28 до наружной стены дома 53 по пр. Строителей	АО «ИвГТЭ»	
63.	001.02.03.209	Капитальный ремонт тепловой сети по адресу - от наружной стены дома 8 по ул. Фрунзе до наружной стены жилого дома 12 по ул. Фрунзе	АО «ИвГТЭ»	
64.	001.02.03.210	Капитальный ремонт тепловой сети по адресу - от наружной стены жилого дома 8 по пл. Революции до наружной стены дома 30 по ул. 10 Августа	АО «ИвГТЭ»	
65.	001.02.03.211	Капитальный ремонт тепловой сети по адресу - от тепловой камеры А-72.29 до дома 25 по улице Фрунзе	АО «ИвГТЭ»	
66.	001.02.03.212	Капитальный ремонт тепловой сети по адресу - обл. Ивановская, г. Иваново, от наружной стены дома 12 по 2-й ул. Торфмаша до наружной стены жилого дома 10 по 2-й ул. Торфмаша	АО «ИвГТЭ»	
67.	001.02.03.213	Капитальный ремонт тепловой сети по адресу - от ТК D-45.32 до наружной стены жилого дома 21 в микрорайоне 30	АО «ИвГТЭ»	
68.	001.02.03.214	Капитальный ремонт тепловой сети по адресу - от ТК D-93.45 до наружной стены дома 125 по ул. Кудряшова	АО «ИвГТЭ»	
69.	001.02.03.215	Капитальный ремонт тепловой сети по адресу - от наружной стены жилого дома 10 по ул. Московской до наружной стены дома 12 по ул. Московской	АО «ИвГТЭ»	

№ п/п	Шифр	Наименование мероприятия по строительству, реконструкции	Наименование компании	Статус выполнения мероприятия
70.	001.02.03.216	Капитальный ремонт тепловой сети по адресу - от ТК В-24.64 до наружной стены жилого дома 30А по ул. Богдана Хмельницкого	АО «ИвГТЭ»	Не выполнено в виду приостановки Департаментом ЖКХ Ивановской области контрактации по мероприятиям Региональных программ до принятия проекта федерального закона «О федеральном бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» Государственной Думой Федерального Собрания РФ. Выполнение мероприятий планировалось за счет средств АО «ИвГТЭ» с последующей компенсацией в рамках Региональной программы по модернизации систем коммунальной инфраструктуры. (Письмо администрации г.Иванова от 24.04.2025 № 01-12-336)
71.	001.02.03.217	Капитальный ремонт тепловой сети по адресу -от наружной стены дома 17 по ул. Фрунзе до наружной стены жилого дома 19 по ул. Фрунзе	АО «ИвГТЭ»	
72.	001.02.03.218	Капитальный ремонт тепловой сети по адресу - от наружной стены дома 6/7 по 2-й ул. Торфмаша до наружной стены жилого дома 4 по 2-й ул. Торфмаша	АО «ИвГТЭ»	
73.	001.02.03.219	Капитальный ремонт тепловой сети по адресу -от ТК С-13.64 до наружной стены жилого дома 53 по ул. Арсения	АО «ИвГТЭ»	
74.	001.02.03.220	Капитальный ремонт тепловой сети по адресу -от наружной стены дома 16 по ул. Диановых до наружной стены жилого дома 18 по ул. Диановых	АО «ИвГТЭ»	
75.	001.02.03.221	Капитальный ремонт тепловой сети по адресу - от наружной стены дома 5 по ул. Комсомольской до наружной стены жилого дома 7 по ул. Комсомольской	АО «ИвГТЭ»	
76.	001.02.03.222	Капитальный ремонт тепловой сети по адресу -от тепловой камеры А-11.12 до дома 47 по улице Смирнова	АО «ИвГТЭ»	
77.	001.02.03.223	Капитальный ремонт тепловой сети по адресу -от ТК D-49.12 до наружной стены дома 42А по пр. Текстильщиков	АО «ИвГТЭ»	
78.	001.02.03.224	Капитальный ремонт тепловой сети по адресу - от тепловой камеры В-107.05 до стены дома 6 по улице Красных Зорь	АО «ИвГТЭ»	
79.	001.02.03.225	Капитальный ремонт тепловой сети по адресу - от А-62.75 до наружной стены жилого дома 77 по ул. Полка Нормандия-Неман	АО «ИвГТЭ»	
80.	001.02.03.226	Капитальный ремонт тепловой сети по адресу - от Т035006 до стены д. 61 по ул. 3-й Лагерной	АО «ИвГТЭ»	
81.	001.02.03.227	Капитальный ремонт тепловой сети по адресу - от та035015 до стены д. 53 по ул. 2-й Лагерной	АО «ИвГТЭ»	
82.	001.02.03.228	Капитальный ремонт тепловой сети по адресу -от ТК Т 035007 до стены д. 54 по ул. 2-ой Лагерной	АО «ИвГТЭ»	
83.	001.02.03.229	Капитальный ремонт тепловой сети от источника - котельная № 23 АО "ИВГТЭ"	АО «ИвГТЭ»	
84.	001.02.03.230	Капитальный ремонт тепловой сети от источника - котельная № 37 АО "ИВГТЭ"	АО «ИвГТЭ»	
85.	001.02.03.231	Капитальный ремонт тепловой сети от источника ИвТЭЦ-2 (разводящие сети диаметр 57,89,108 мм)	АО «ИвГТЭ»	
86.	001.02.03.232	Капитальный ремонт тепловой сети от источника ИвТЭЦ-3 (разводящие сети диаметр 57,89,108 мм)	АО «ИвГТЭ»	
87.	001.02.03.233	Капитальный ремонт тепловой сети по адресу - отТА035003доТ035019 до д.5 по ул.Маршала Жаворонкова (школа №41 –новый корпус) отТА035019 до ТА035021 до д.5 по ул. Маршала Жаворонкова	АО «ИвГТЭ»	
88.	001.02.02.005	– перекладка обратного трубопровода с увеличением диаметра от ТКИВСИЛИКАТ008 - ТКИВСИЛИКАТ007 (экспл. АО «ИвГТЭ» (концессия) с диаметра 57 мм на 89мм длиной63м	АО «ИвГТЭ»	Не выполнено. Качество и надежность теплоснабжения обеспечена при проведении наладочных работ. Письмо АО «ИвГТЭ» от 31.03.2025 № 08-04-01-665

№ п/п	Шифр	Наименование мероприятия по строительству, реконструкции	Наименование компании	Статус выполнения мероприятия
89.	001.02.02.006	– строительство новой тепловой сети от котельной ООО «СТС» до тепловой камеры ТКИВСИЛИ - КАТ010 длиной 350м, диаметром 219 мм; – строительство сети от котельной СТС до тепловой камеры ТКИВСИ-ЛИКАТ010 (ГВС) протяженностью 390 м.к., диаметр ф108 – увеличение тепловой мощности котельной ООО «СТС» на 5,1 МВт – перевод на индивидуальное отопление дома по ул. Чехова, д. 17.	ООО «СТС»	Выполнено

3. Сведения о достижении ЕТО целевых показателей, указанных для ЕТО в Схеме теплоснабжения

В соответствии с пунктом 2.1.2 Соглашения ЕТО обязана обеспечивать достижение Целевых показателей реализации Схемы теплоснабжения исключительно и в связи с надлежащим исполнением мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации принадлежащих ей на праве собственности или ином предусмотренном законом основании объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения, определенных для нее в Схеме теплоснабжения.

В ценовой зоне теплоснабжения к целевым показателям реализации Схемы теплоснабжения относятся:

- количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей в однотрубном исчислении сверх предела разрешенных отклонений;
- количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности сверх предела разрешенных отклонений.

Плановые значения указанных целевых показателей определены в Схеме теплоснабжения отдельно по каждой ЕТО (таблица 7 «Существующие и перспективные значения целевых показателей реализации схемы теплоснабжения города, подлежащие достижению ЕТО №01 Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» глава 13 «Индикаторы развития систем теплоснабжения»). Для расчета фактических значений данных целевых показателей применялись данные ЕТО.

За 2024 год на теплоисточниках и тепловых сетях ЕТО аварий (технологических нарушений) с прекращением подачи тепловой энергии и теплоносителя для конечного потребителя не было допущено, что подтверждается отсутствием актов проверки, составляемых в соответствии с Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации от 08.08.2012 № 808.

Указанные в Таблице 2 целевые показатели Схемы теплоснабжения за 2024 год, определенные для ЕТО, выполнены.

Таблица 2

№ п/п	Целевой показатель исполнения Схемы теплоснабжения	Установлено Схемой теплоснабжения	Факт
1.	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей в однотрубном исчислении сверх предела разрешенных отклонений	0,54	0,00
2.	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности сверх предела разрешенных отклонений	0	0

4. Сведения о выполнении ЕТО правил определения (дифференциации и индексации) цены на тепловую энергию в границах предельного уровня цены на тепловую энергию, установленных Соглашением об исполнении схемы теплоснабжения

Формирование цены на тепловую энергию на 2024 год установлено подпунктом 2.1.7.1.3 пункта 2.1.7.1 Соглашения. В отношении поставки тепловой энергии по договорам теплоснабжения потребителям обеспечено выполнение обязательств по следующим правилам определения (дифференциации и индексации) цены на тепловую энергию в границах предельного уровня цены на тепловую энергию:

С 01.01.2024 по 30.06.2024 цена на тепловую энергию (мощность) равна цене на тепловую энергию (мощность), действовавшей по состоянию на 31.12.2023 года.

С 01.07.2024 по 31.12.2024 цена на тепловую энергию определена путем индексации цены на тепловую энергию (мощность) предшествующего периода на значение индекса совокупного платежа граждан за коммунальные услуги на условиях и с периодичностью, определенное Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов (одобрен на заседании Правительства РФ 22.09.2023 года) в размере 9,8% и увеличенное на 2 процентных пункта. При этом соблюдено условие п. 2.1.6 Соглашения о непревышении цены на тепловую энергию расчетного периода над величиной предельного уровня цены, утвержденного постановлением Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 10.11.2023г. № 44-т/11 для соответствующих групп потребителей.

В рамках исполнения пункта 2.1.7.3 Соглашения отмечаем, что у ЕТО появилось право законного владения объектами теплоснабжения на основании концессионного соглашения № 50-С от 16.10.2024, заключенного между муниципальным образованием «Городской округ Иваново» и ПАО «Т Плюс» в отношении объектов теплоснабжения, расположенных по адресу: г. Иваново, ул. Окуловой, 74Б, которые ранее принадлежали ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России». В отношении потребителей, которые присоединены к данным объектам теплоснабжения применены условия о цене на тепловую энергию в соответствии с положениями пункта 2.1.7.3: *«если после даты окончания переходного периода происходит смена собственности или законного владения объектов владения источников тепловой энергии и (или) объектов тепловых сетей, то в отношении потребителей, которые присоединены к данным источникам тепловой энергии и (или) тепловым сетям и которым данные источники тепловой энергии и (или) тепловые сети до указанного случая (события) не принадлежали на законном основании, применяются условия о цене на тепловую энергию в соответствии с пунктами 2.1.7.1-2.1.7.2. настоящего Соглашения, исходя из схемы подключения в системе теплоснабжения и группы потребителей, к которой относились данные потребители до смены владельца источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей»*.

Согласно актуализированной схеме теплоснабжения г. Иваново на 2024 год, утвержденной постановлением Администрации г. Иваново от 27.09.2023 № 1940, объекты теплоснабжения ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России» входят в зону ЕТО-1 Филиала «Владимирский» ПАО «Т Плюс» под номером СЦТ 27. Поэтому цена на тепловую энергию для данных потребителей на 2024 год была сформирована в соответствии с подпунктом 2.1.7.1.3 пункта 2.1.7.1 Соглашения и не изменилась после заключения концессионного соглашения.

В рамках исполнения пункта 2.1.7.4 Соглашения отмечаем, что за отчетный период границы зоны деятельности ЕТО не менялись. Следовательно, условия для возникновения обязательств ЕТО, указанные в пункте 2.1.7.4 Соглашения, в отчетном периоде отсутствовали.

Сведения о выполнении ЕТО в 2024 году правил определения (дифференциации и индексации) для потребителей цены на тепловую энергию в границах предельного уровня цены на тепловую энергию, установленных Соглашением, указаны в Таблице 3.

Сведения о выполнении ЕТО в 2024 году правил определения (дифференциации и индексации) для потребителей цены на тепловую энергию в границах предельного уровня цены на тепловую энергию, установленных Соглашением

№	Категория потребителей	2024 год							
		01.01.2024-30.06.2024				01.07.2024-31.12.2024			
		Утвержденный <i>индикативный</i> предельный уровень цены на тепловую энергию ¹ , без НДС, руб./Гкал	Утвержденный <i>предельный</i> уровень цены на тепловую энергию ² , без НДС, руб./Гкал	<i>Цена на тепловую</i> энергию для потребителей по договорам теплоснабжения ³ , без НДС, руб./Гкал	<i>Темп роста цены на тепловую энергию в 1 полугодии 2024 года,</i> %	Утвержденный <i>индикативный</i> предельный уровень цены на тепловую энергию ¹ , без НДС, руб./Гкал	Утвержденный <i>предельный</i> уровень цены на тепловую энергию ² , без НДС, руб./Гкал	<i>Цена на тепловую</i> энергию для потребителей по договорам теплоснабжения ³ , без НДС, руб./Гкал	<i>Темп роста цены на тепловую энергию во 2 полугодии 2024 года,</i> %
1	По СЦТ № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 (от сетей), 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 (от сетей), 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 57	2 751,16	2 751,16	1 955,65	100	2 804,95	2 804,95	2 186,42	111,8
2	По СЦТ № 1 для потребителей, подключенных к тепловым сетям ПАО «Т Плюс», и население по ул. 3-я Южная, 4А	2 751,16	2 146,46	1 316,37	100	2 804,95	2 394,02	1 471,70	111,8
3	По СЦТ № 1 для потребителей, поставка тепловой энергии которым осуществляется с использованием тепловых сетей ПАО «Т Плюс», до 28.12.2021г. находившихся в эксплуатации у ЗАО «ИвТБС»	2 751,16	2 436,98	1 682,02	100	2 804,95	2 591,49	1 880,50	111,8
4	По СЦТ № 1 для потребителей, подключенных к тепловым сетям ООО «Энергосервисная компания»	2 751,16	2 283,19	1 488,39	100	2 804,95	2 486,87	1 664,02	111,8
5	По СЦТ № 1 для потребителей, подключенных к тепловым сетям ООО «Энергосетьком»	2 751,16	2 751,16	1 973,09	100	2 804,95	2 804,95	2 205,91	111,8
6	По СЦТ № 1 для потребителей, подключенных к тепловым сетям ООО «ТЭС» (кроме населения)	2 751,16	2 320,88	1 535,69	100	2 804,95	2 512,39	1 716,90	111,8
7	По СЦТ № 1 для потребителей, подключенных к тепловым сетям ООО «Ивановская областная типография – ИОТ»	2 751,16	2 355,54	1 579,46	100	2 804,95	2 535,96	1 765,84	111,8
8	По СЦТ № 45 (от котельной АО «Владгазкомпания», мкр. Новая Ильинка)	-	2 751,16	2 270,83	100	-	2 804,95	2 538,79	111,8
9	По СЦТ № 44 (на коллекторах котельной АО «Владгазкомпания», ул. Революционная, д. 26, корп. 1, соор. 1)	-	2 751,16	2 210,13	100	-	2 804,95	2 470,93	111,8

10	По СЦТ № 21 (на коллекторах котельной № 46 АО «ИвГТЭ»)	-	2 751,16	2 218,10	100	-	2 804,95	2 479,84	111,8
11	По СЦТ № 34 (на коллекторах котельной ООО «СТС»)	-	2 751,16	2 481,78	100	-	2 804,95	2 774,63	111,8
12	По СЦТ № 1 для потребителей, подключенных к тепловым сетям ООО «ТЭС» (население по ул. Лежневская, д. 164а, 166а, ул. Московская, д. 62)	3 301,39	2 750,72	1 800,02	100	3 365,94	2 991,65	2 012,42	111,8
13	По СЦТ № 25 (для потребителей, имевших договорные отношения с АО «Ивхимпром» на дату, предшествующую дате окончания переходного периода)	2 751,16	2 600,67	1 850,20	100	2 804,95	2 728,37	2 068,52	111,8
14	По СЦТ № 33 (для потребителей, имевших договорные отношения с ООО «Ресурсэнерго» на дату, предшествующую дате окончания переходного периода)	2 751,16	2 496,13	1 756,24	100	2 804,95	2 631,60	1 963,48	111,8

¹ Постановление ДЭиТ от 10.11.2023г. № 44-т/10 «Об утверждении индикативного предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) в ценовой зоне теплоснабжения - муниципальном образовании городской округ Иваново Ивановской области на 2024 год».

² Постановление ДЭиТ от 10.11.2023г. № 44-т/11 «Об утверждении предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) в ценовой зоне теплоснабжения - муниципальном образовании городской округ Иваново Ивановской области на 2024 год».

³ Цены определены приказом филиала «Владимирский» ПАО «Т Плюс» от 27.12.2023 № 548 в соответствии с Порядком определения цен по категориям потребителей, утвержденным приказом филиала «Владимирский» ПАО «Т Плюс» от 30.05.2022 № 194 «Об утверждении региональных особенностей к Стандарту ЕТО ПАО «Т Плюс» на территории муниципального образования «городской округ Иваново» Ивановской области» (с учетом редакции от 02.10.2023г. № 407 «О внесении изменений в приказ»).

Согласно приведенным выше сведениям подтверждается исполнение ЕТО обязательств, предусмотренных пунктами 2.1.6, 2.1.7, и соответствие п. 2.2.5.2 Соглашения.

5. Сведения о выполнении отдельных обязательств ЕТО, включенных в Соглашение об исполнении схемы теплоснабжения

Статус выполнения отдельных обязательств ЕТО, включенных в Соглашение, по итогам 2024 г. указан в Таблице 4.

Таблица 4

№ пункта Соглашения	Обязательство ЕТО	Статус выполнения
2.1.4	предоставить обеспечение исполнения обязательств в порядке и в сроки, установленные разделом 4 Соглашения	Выполнено: в адрес Главы г. Иванова направлены предоставленные банком ЗЕНИТ банковские гарантии на сумму 1 000 000 руб. 00 коп. на период 2024 и 2025 года (исх.№ 50100-32-06895 от 23.12.2023, исх.№ 50100-32-07086 от 11.12.2024).
2.1.5	участвовать в распределении имущественных прав на строящиеся, реконструируемые и (или) модернизируемые объекты системы теплоснабжения в соответствии с разделом 3 Соглашения	Выполнено: распределение имущественных прав на объекты теплоснабжения осуществлялись в 2024 году в соответствии с разделом 3 Соглашения
2.1.8	ежегодно публиковать отчетную информацию о выполнении Соглашения в порядке и сроки, установленные Правительством Российской Федерации	Выполнено https://www.tplusgroup.ru/org/vladimir/clients/alternativnaja-kotelnaja/ivanovo/
2.1.9	поддерживать в исправном состоянии принадлежащие Единой теплоснабжающей организации на праве собственности или ином законном основании источники тепловой энергии и тепловые сети	Выполнено

6. Сведения о выполнении обязательств органа местного самоуправления, включенных в Соглашение об исполнении схемы теплоснабжения

Статус выполнения обязательств органа местного самоуправления, установленных в пункте 2.3 Соглашения, указан в Таблице 5.

Таблица 5

№ пункта Соглашения	Обязательство Органа местного самоуправления	Статус выполнения
2.3.1	организовать сбор замечаний и предложений для ежегодной актуализации Схемы теплоснабжения, а также предоставлять необходимую информацию для ежегодной актуализации Схемы теплоснабжения	Выполнено
2.3.2	обеспечить условия при распределении имущественных прав на строящиеся, реконструируемые и (или) модернизируемые объекты системы теплоснабжения в соответствии с разделом 3 Соглашения	Выполнено. Распределение имущественных прав на объекты теплоснабжения осуществлялись в 2024 году в соответствии с разделом 3 Соглашения.

№ пункта Соглашения	Обязательство Органа местного самоуправления	Статус выполнения
2.3.3	в установленные сроки и надлежащим образом выполнять условия Соглашения	Выполнено
2.3.4	не позднее 15 января года, предшествующего году, на который актуализируется Схема теплоснабжения, размещать на официальном сайте города уведомление о подготовке постановления на проведение актуализации Схемы теплоснабжения	Выполнено
2.3.5	обеспечить проведение публичных слушаний по проекту Схемы теплоснабжения (проекту актуализированной Схемы теплоснабжения) в порядке и в сроки, которые установлены Правительством Российской Федерации	Выполнено
2.3.6	по результатам проведения актуализации Схемы теплоснабжения согласовывать и вносить изменения в условия настоящего Соглашения в порядке, предусмотренном в пункте 8.3. Соглашения	Выполнено. По итогам актуализации схемы теплоснабжения вносить изменения в Соглашение не требовалось.
2.3.7	ежегодно публиковать отчетную информацию о выполнении настоящего Соглашения в порядке и в сроки, которые установлены Правительством Российской Федерации	Выполнено. Энергосбережение
2.3.8	рассматривать в установленные сроки запрос Единой теплоснабжающей организации о согласовании изменения перечня и сроков реализации мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения и значений целевых показателей, указанных в Схеме теплоснабжения, и по итогам рассмотрения запроса сообщить о согласовании/несогласовании изменения перечня мероприятий	Выполнено. Обращений по изменению перечня мероприятий в 2024 году не было.
2.3.9	при разработке и утверждении проекта актуализированной Схемы теплоснабжения учесть изменение перечня и сроков реализации мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, указанных в Схеме теплоснабжения, в случае согласования такого изменения	Выполнено. Изменения не вносились.
2.3.10	исполнять иные обязанности, предусмотренные Законом о теплоснабжении и Гражданским кодексом Российской Федерации	Выполнено

7. Контактная информация

Офис ЕТО – ПАО «Т Плюс» расположен по адресу: 600016, г. Владимир, ул. Большая Нижегородская, д. 108, кабинет 212

Часы работы: *пн – пт: 08:00 – 17:00; перерыв: 12:00 – 12:48; сб, вс: выходной.*

По вопросам в части отчета по соглашению об исполнении схемы теплоснабжения обращаться одним из следующих способов:

- по номеру телефона – 8 (4922) 37-87-04
- по электронной почте Irina.V.Zakharova@tplusgroup.ru
- очно по адресу: г. Владимир, ул. Большая Нижегородская, д. 108

Администрация города Иванова расположена по адресу: 153000, г. Иваново, пл. Революции, д. 6

Часы работы: *пн – пт: 08:30 – 17:30; перерыв: 12:00 – 12:50; сб, вс: выходной.*

По вопросам в части отчета по соглашению об исполнении схемы теплоснабжения обращаться в *Управление ЖКХ Администрации города Иванова* одним из следующих способов:

- по номер телефона – 8 (4932) 59-45-25
 - по электронной почте ugkh@ivgoradm.ru
 - очно по адресу: г. Иваново, пл. Революции, д. 6
- Часы работы: *пн – пт: 08:30 – 17:30; перерыв: 12:00 – 12:50; сб, вс: выходной.*

Всего прошито, пронумеровано и скреплено печатью

79 лист

Публичное акционерное общество «Т Плюс»

Директор филиала «Владимирский»

Р.Н. Сорокин

